SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 207/GM - KSBT

V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 17 tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên

2. Tên hạng mục: Bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung trang thiết bị máy phát điện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên.

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hà Uyên Hiếu, Tổ giúp việc Hội đồng mua sắm, số điện thoại: 0989545499

Địa chỉ email: hdms.cdctb@gmail.com.

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 113, Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

5.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng tải thư mời đến trước 15h00 ngày 24 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 15 ngày kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mời chào chi tiết tại phụ lục đính kèm. Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên, đóng dấu và phải được thể hiện bằng Tiếng Việt. Giá đã bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan khác.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên

- Cơ sở 1: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

- Cơ sở 2: Số 113, đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian thực hiện: Năm 2026

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên thương thảo thống nhất thực hiện hợp đồng.

5. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Đơn vị gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm theo quy định bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý của đơn vị (bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực điện, điện máy và có tên trong Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định...)

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

- Hợp đồng tương tự gói thầu đã thực hiện

- Tiến độ thực hiện dự kiến.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các đơn vị gửi báo giá trong thời gian và địa chỉ nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Nguyễn Văn Đức

Phụ lục: Yêu cầu chi tiết dịch vụ Bảo trì , bảo dưỡng và lắp đặt bổ sung một số trang thiết bị cho máy phát điện

I. Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện.

1.Máy phát điện tại cơ sở 1:

- Địa chỉ: đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

- Thông số kỹ thuật của máy:

Generating Set					
Model	JD65GO			Voltage	220/380V
Serial no	12027			Phase	3
Date	2012			Frequency	50Hz
Power uotput	Prime	48KW	60KVA	Amps	71
				Sped	1500
Power factor	0.8				

-Nội dung bảo trì, bảo dưỡng:

STT	Tên máy	Hiện trạng	Số lượng	ĐVT	Nội dung đề nghị báo giá bảo trì, bảo dưỡng	Ghi chú
1	Generating Set	Đang hoạt động	01	Chiếc	1.Đo, kiểm tra, bổ sung nước làm mát (hỗn hợp LLC). 2.Hiệu chỉnh độ căng dây coroa quạt gió. 3.Thay thế lõi lọc gió. 4. Đo, kiểm tra bộ phận lọc dầu, thay thế dầu bôi trơn. 5.Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (két nước). 6.Kiểm tra các ống, ron cao su, siết lại đai ốc vị trí các	

					cổ ống ron cao su. 7.Kiểm tra, siết lại các cực ắc qui, bổ sung dung dịch cho ắc qui. 8. Kiểm tra, siết lại các cực đấu dây máy phát. 9.Kiểm tra hệ thống cấp chuyển đổi máy phát đảm bảo cung cấp tải tối đa an toàn 10.Kiểm tra khung, gầm, đế máy phát. Nếu cần có thể vệ sinh, sơn phủ lại phần khung gầm máy phát. 11. Đo, kiểm tra, bảo trì bộ kích từ 3fa. 12. Đo, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa bộ kiểm soát điện áp đầu ra ARV và các cảm biến của máy. 13. Kiểm tra tình trạng và đề xuất phương án thay thế hoặc tái sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện đối với các nội dung sau:Lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc nước, lọc gió, dây curoa quạt, nhớt động cơ, dung dịch nước làm mát và chống đóng cặn, thông rửa két nước làm mát, bình ắc qui và các cọc tiếp xúc…. *(*Lưu ý: Các vật tư thiết bị thay thế hoặc lắp mới phải có giấy chứng nhận chất lượng của đơn vị nhập khẩu hoặc có bản CO-CQ công chứng để kẹp vào hồ sơ bàn giao).*	

2.Máy phát điện tại cơ sở 2:

- Địa chỉ: Số 113, đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

- Thông số kỹ thuật của máy:

VMAN DIESEL GENERA TOR SET			
Model	V616V5	Voltage	230/400V

Serial no	2023012021			Phase	3
Date	2023			Frequency	50Hz
Power uotput	Prime	448KW	560KVA	Amps	807
	Stanby	492KW	616KVA	Sped	1500
Power factor		0.8		Weight	4550

-Nội dung bảo trì, bảo dưỡng:

STT	Tên máy	Hiện trạng	Số lượng	ĐVT	Nội dung đề nghị báo giá bảo trì, bảo dưỡng	Ghi chú
1	VEMAN	Đang hoạt động	01	Chiếc	1.Đo, kiểm tra, bổ sung nước làm mát (hỗn hợp LLC). 2.Hiệu chỉnh độ căng dây coroa quạt gió. 3.Thay thế lõi lọc gió. 4. Đo, kiểm tra bộ phận lọc dầu, thay thế dầu bôi trơn. 5.Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt (két nước). 6.Kiểm tra các ống, ron cao su, siết lại đai ốc vị trí các cổ ống ron cao su. 7.Kiểm tra hệ thống gọi nổ máy phát liên kết với khối ATS. 8.Kiểm tra hệ thống tự động nạp ắc qui. 9.Kiểm tra, siết lại các cực ắc qui, bổ sung dung dịch cho ắc qui. 10. Kiểm tra, siết lại các cực đấu dây máy phát. 11.Kiểm tra hệ thống cáp chuyển đổi máy phát đảm bảo cung cấp tải tối đa an toàn.	

					12.Kiểm tra các tiếp điểm đóng cắt, re lay bảo vệ, hệ thống kiểm soát điện áp đầu ra, hệ thống chống quá tải, chống mất pha của máy phát. 13.Kiểm tra hệ thống nối đất máy phát. 14.Kiểm tra hệ thống kiểm soát pha, kiểm soát điện áp ra. 15.Kiểm tra khung, gầm, đế máy phát. Nếu cần có thể vệ sinh, sơn phủ lại phần khung gầm máy phát. 16. Đo, kiểm tra, bảo trì bộ kích từ 3fa. 17. Đo, kiểm tra, bảo trì bộ kiểm soát điện áp đầu ra ARV. 18. Kiểm tra tình trạng và đề xuất phương án thay thế hoặc tái sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện đối với các nội dung sau:Lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc nước, lọc gió, dây curoa quạt, nhớt động cơ, dung dịch nước làm mát và chống đóng cặn, thông rửa két nước làm mát, dung dịch bình ắc qui và cọc tiếp xúc…. *(*Lưu ý: Các vật tư thiết bị thay thế hoặc lắp mới phải có giấy chứng nhận chất lượng của đơn vị nhập khẩu hoặc có bản CO-CQ công chứng để kẹp vào hồ sơ bàn giao)*	

II. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống các Tủ phân phối điện và các Tủ ATS.

1.Địa chỉ: Số 113, đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

2.Nội dung bảo trì, bảo dưỡng :

STT	Tên thiết bị	Hiện trạng	Số lượng	ĐVT	Nội dung đề nghị báo giá bảo trì, bảo dưỡng	Ghi chú

1	Hệ thống các Tủ phân phối điện và các tủ ATS	Đang hoạt động	01	Hệ thống	1. Kiểm tra cài đặt các thông số của bảng điều khiển ATS. 2. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống cắt sét tủ phân phối. 3.Kiểm tra, bảo trì các tiếp điểm cao áp hệ thống tủ ATS. 4.Đo, kiểm tra, thí nghiệm đánh giá thiết bị cắt sét lan truyền tủ phân phối điện. 5.Đo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo đếm sản lượng điện. 6.Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ các attomat phân phối các nhánh. 7.Kiểm tra, siết lại các vít ốc thanh cái, thanh phân nhánh, attomat, relay tiếp điểm khô. 8.Vệ sinh tổng thể bề mặt các tủ điện chính và phân nhánh. 9.Đo đạc, kiểm tra, kiểm định hệ thống tiếp địa nối đất, các mối nối trung tính trong hệ thống tủ. 10. Đo, kiểm tra, bảo trì, vệ sinh tủ tụ bù Cos Fi. 11. Đo, kiểm tra, bảo trì tủ chuyển mạch cứu hộ cứu nạn. 12. Đo kiểm tra, bảo trì tủ điều khiển máy bơm nước và các tủ đầu tầng. 13. Đo kiểm tra, đánh giá, kiểm định hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa. *(*Lưu ý: Các thiết bị được kiểm định phải có kết quả kẹp vào biên bản sau khi hoàn thành công tác bảo trì cho hệ thống phân phối điện.)*	

III. Lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện.

1. Địa chỉ: đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

2. Tên, thông số kỹ thuật máy phát điện :

Generating Set

Model	JD65GO			Voltage	220/380V
Serial no	12027			Phase	3
Date	2012			Frequency	50Hz
Power uotput	Prime	48KW	60KVA	Amps	71
				Sped	1500
Power factor		0.8			

3. Lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu	Ghi chú
1	**Hệ thống chuyển nguồn tự động động (ATS) bao gồm các thiết bị :** - 01 Bộ ATS Vitzro hoặc Osung 120A-3Fa-4 cực. - 01 Bộ điều khiển đề nổ, sấy dầu tắt-mở máy phát tự động. *(kiểm soát an toàn cho máy phát).* - 01 Bộ kiểm soát bảo vệ điện áp đầu ra máy phát. - 01 Bộ hiển thị các thông số điện áp các pha A-B-C và dòng điện. -01 Bộ nạp ắc qui tự động 12VDC. - 01 Bộ đèn báo hiển thị trạng thái hoạt động các pha A-B-C và hiển thị trạng thái nguồn điện lưới-máy phát. - 01 Tủ điện ngoài trời 2 lớp tôn sơn tĩnh điện có mái che và khóa chốt an toàn. - Lắp bổ sung hệ thống tiếp địa cho máy phát	Bộ	01	-Các thiết bị mới 100% -Các thiết bị được gá lắp trong tủ gọn gàng. -Các thanh giá đỡ và cọc đấu dây được bắt chắc chắn lên thành tủ. -Các đầu dây đấu nối được kẹp cos đồng tương ứng với đường kính dây dẫn. **Lưu ý: Các thiết bị phải đúng chủng loại, có giấy chứng nhận chất lượng của đơn vị nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam hoặc có bản sao CO-CQ. Sau khi hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa, lắp đặt các giấy*	

	điện, hoặc đấu nối vào bãi tiếp địa có sẵn của tòa nhà.			*này được kẹp vào biên bản để bàn giao cho đơn vị sử dụng.*	
2	**Lưới chống chuột bằng chất liệu thép không gỉ xung quanh thân, gầm máy**	Bộ	01	Gia cố chân bệ máy phát điện để chống chuột cắn phá các chi tiết thiết bị.	

IV. Yêu cầu chung đối với nhà thầu:

- Khảo sát kỹ hiện trạng thiết bị thực tế trước khi báo giá (nếu cần); thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hoặc lắp đặt trang thiết bị máy phát điện đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

- Các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, lắp đặt bổ sung trang thiết bị máy phát điện đảm bảo an toàn, đầy đủ. Trong quá trình thực hiện đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động.

- Không để hoá chất, nhiên liệu gây cháy nổ bên trong Trung tâm. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác về phòng cháy chữa cháy.

- Thời gian tiến hành bảo dưỡng, bảo trì, lắp đặt bổ sung trang thiết bị của máy phát điện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm. Sau khi thực hiện xong phải dọn dẹp, thu gom công cụ, dụng cụ, máy móc sạch sẽ không gây ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.

- Cam kết chịu trách nhiệm khắc phục mọi phát sinh hư hỏng, mất mát, sự cố đối với người và tài sản của đơn vị do lỗi của người thuộc nhà thầu gây ra trong quá trình thực hiện công việc.

- Tuân thủ các quy định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp dịch vụ của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá./.