SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 30 /TB-KSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả giám sát ngoại kiểm (đột xuất) chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

I. Thông tin chung:

- Tên cơ sở cấp nước: Nhà máy nước Thái Dương.
- Địa chỉ: thôn Vị Thủy, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.
- Đơn vị chủ quản: Chi nhánh Công ty CP Casaro Miền Bắc tại Thái Bình.
- Nguồn nước nguyên liệu: Nước mặt sông Diêm Hộ.

II. Kết quả thử nghiệm chất lượng nước:

1. Thông tin về mẫu thử nghiệm:

Thực hiện Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm KSBT Hưng Yên tại Quyết định số 35/2025-QĐ-UBND ngày 19/8/2025.

Căn cứ phản ánh của người dân về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại thôn Vị Thuỷ, xã Bắc Thái Ninh do nhà máy nước Thái Dương cung cấp, ngày 08/7/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Trạm y tế xã Bắc Thái Ninh tổ chức giám sát (đột xuất) cơ sở cấp nước Thái Dương, thực hiện lấy 03 mẫu nước của cơ sở cấp nước Thái Dương, cụ thể như sau:

- Mẫu số 01 (GS.19/08/07/2026): Mẫu nước lấy tại vòi phát của cơ sở cấp nước.
- Mẫu số 02 (GS.20/08/07/2026): Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình ông Phạm Tiến Dũng, thôn Vị Thủy, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.
- Mẫu số 03 (GS.21/08/07/2026): Mẫu nước lấy vòi trực tiếp tại hộ gia đình ông Phạm Đình Tài, thôn Thanh Nguyên, xã Tây Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Mỗi mẫu thực hiện xét nghiệm 31 thông số gồm: 27 thông số về hóa, lý và 04 thông số về Vi sinh vật.

2. Kết quả thử nghiệm: Căn cứ kết quả số: 1642,1643,1644/2026/KQTN-XN ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (*Có bản kết quả gửi kèm*), cho thấy:

2.1. Về kết quả xét nghiệm các thông số Hóa, Lý:

- Mẫu số 1: Có 26/27 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: Độ đục.

- Mẫu số 2,3: Các thông số đạt tiêu chuẩn cho phép.

2.2. Về kết quả xét nghiệm các thông số Vi sinh vật: Có 3/4 thông số đạt tiêu chuẩn cho phép, thông số không đạt tiêu chuẩn cho phép cần khắc phục gồm: P.aeruginosa.

III. Kiến nghị:

1. Cơ sở cấp nước Thái Dương - Chi nhánh công ty cổ phần Casaro Miền Bắc tại Thái Bình

- Rà soát lại ngay các quy trình sản xuất nước sạch của đơn vị để khắc phục kịp thời các thông số chưa đạt tiêu chuẩn trong kết quả xét nghiệm gửi kèm gồm: Độ đục và P.aeruginosa tại những mẫu chưa đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Thực hiện khắc phục ngay các chỉ số chưa đạt và thực hiện việc xét nghiệm lại các thông số này (thời gian thực hiện xét nghiệm trong 03 ngày) và chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cung cấp cho người dân, đồng thời gửi thông báo kết quả giám sát này tới các địa phương trong phạm vi dự án cấp nước và các hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình được giám sát ngay sau khi nhận được kết quả; hướng dẫn người dân cách xử lý nguồn nước trong thời gian nhà máy khắc phục, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân trong phạm vi cấp nước và báo cáo kết quả khắc phục về UBND xã và cơ quan chức năng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện công tác nội kiểm đúng quy định theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, thường xuyên rà soát hệ thống sản xuất, quy trình sản xuất, định kỳ có kế hoạch vệ sinh đường ống cấp nước tới các hộ gia đình. Khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước cần thông báo ngay cho người dân và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản nguồn nước tại hộ gia đình đảm bảo vệ sinh, thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước.

- Thực hiện công khai kết quả nội kiểm, kết quả ngoại kiểm theo quy định hiện hành (công khai tại cơ sở cấp nước, gửi chính quyền địa phương trong phạm vi cấp nước).

- Đối với các thông số có tính chất dễ biến động (Hàm lượng Clo dư tự do, Độ đục...) đề nghị cơ sở cấp nước theo dõi chặt chẽ theo từng ca trực, thường xuyên kiểm soát chất lượng nước nguyên liệu để có kế hoạch điều chỉnh sản xuất cho phù hợp.

2. Đề nghị UBND xã Bắc Thái Ninh:

- UBND xã Bắc Thái Ninh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Trạm Y tế xã chủ động giám sát hành động khắc phục của cơ sở cấp nước Thái Dương - Chi nhánh công ty cổ phần Casaro Miền Bắc tại Thái Bình cũ, yêu cầu gửi mẫu xét nghiệm lại (chỉ số không đạt theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), và có giải pháp quản lý theo quy định để đảm bảo chất lượng nước được duy trì bền vững (Có thể yêu cầu Trạm Y tế xã lấy mẫu đột xuất gửi lên Trung tâm KSBT để xét nghiệm hậu kiểm).

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cở sở cấp nước trên địa bàn, nắm bắt thông tin phản ánh của người dân để kịp thời giám sát xét nghiệm chất lượng nước phục vụ nhân dân, có chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở cấp nước theo quy định khi có dấu hiệu vi phạm.

3. Đối với hộ gia đình sử dụng nước:

- Thực hiện ăn chín, uống sôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các vụ ngộ độc, nhất là ngộ độc liên quan đến đường tiêu hoá.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống cấp nước tại hộ gia đình, định kỳ (03-06 tháng) thực hiện vệ sinh dụng cụ trữ nước (bể chứa tại hộ gia đình và téc chứa nước).

- Khi có dấu hiệu bất thường về chất lượng nước tại hộ gia đình, đề nghị thông tin tới cơ sở cấp nước và cơ quan chức năng (thôn, xã,...) để phối hợp giải quyết nhằm đảm bảo chất lượng nước phục vụ nhân dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- UBND xã Bắc Thái Ninh;
- CN Công ty CP Casaro Miền Bắc;
- Cơ sở cấp nước Thái Dương;
- Lãnh đạo Trung tâm;
- Khoa xét nghiệm CĐHA &TDCN;
- Khoa TTGDSK của CDC(để đăng tải);
- Lưu VT, SKMT.

Ký bởi: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 27/07/2026 14:59:22

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Lê Thị Hồng Nhung